



TEST DI VERIFICA SECONDO CORSO 2021		DATA:		
NOME E COGNOME				
N.	Testo della domanda	Risp. 1	Risp. 2	Risp. 3
1	LE AREE TT sono locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche o locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...).	V	F	
2	Gli apparecchi a gas possono essere installati all'aperto, in locale esterno, in fabbricato destinato anche ad altro uso o in locale inserito nella volumetria del fabbricato servito	V	F	
3	Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività che ricadono nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, le norme del Codice stesso si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con le opere da realizzare per le modifiche/ampliamento dell'attività.	V	F	
4	La nuova RTV V5 (alberghi) per quale esigenza è stata emanata: A. Per renderlo di più facile applicazione; B. Per migliorarne la lettura da parte dei professionisti; si applicano solo alle attività elencate nel DPR 151/2011 di nuova costruzione. C. Per allinearle alle modifiche introdotte con DM 18 ottobre 2019	A	B	C
5	Gli uffici aperti al pubblico hanno un profilo Rvita = B2.	V	F	
6	Le caratteristiche costruttive di un locale centrale termica dipendono dalla potenzialità degli impianti ivi installati	V	F	
7	Le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi: A. si applicano a tutte le attività produttive; B. possono essere prese a riferimento anche per le attività che non sono elencate nell'allegato I del DPR 151/2011, oppure sono elencate nel predetto DPR ma non rientrano nei limiti di assoggettabilità indicati; C. si applicano solo alle attività elencate nel DPR 151/2011 di nuova costruzione.	A	B	C
8	Qual è il campo di applicazione della RTV V5 : A. Si applica alle strutture turistiche alberghieri con oltre 25 posti letto; B. Si applica alle strutture turistiche alberghieri con oltre 30 posti letto; C. Si applica alle strutture turistiche alberghieri con oltre 25 posti letto, mentre per le strutture fino a 25 posti letto sono applicabili le indicazioni riportate nel capitolo V5.5;	A	B	C
9	Nelle vie d'esodo verticali e nei passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali è ammesso l'impiego di materiali del gruppo GM3 con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il "controllo dell'incendio" e per la "rivelazione ed allarme".	V	F	
10	Fatta eccezione per i locali di installazione degli apparecchi, all'interno dei fabbricati sono consentite modalità di posa in opera dell'impianto di adduzione del gas, in funzione dell'uso dei locali: A. a vista B. in guaina metallica C. in appositi alloggiamenti o in guaina metallica	A	B	C



TEST DI VERIFICA SECONDO CORSO 2021		DATA:		
NOME E COGNOME				
N.	Testo della domanda	Risp. 1	Risp. 2	Risp. 3
11	Il profilo di rischio è: A. un indicatore speditivo della gravità del rischio di incendio; B. una misura della strategia antincendio; C. un livello di prestazione antincendio.	A	B	C
12	Nelle strutture turistiche alberghiere è necessario effettuare la valutazione dei rischi: A. no; B. No, è necessario soltanto la definizione dei "Profili di Rischio"; C. Si, è necessario sia la valutazione dei rischi, sia la definizione dei profili di rischio;.	A	B	C
13	Per le aree TA, TB1 e TB2 non sono ammesse apparecchiature a combustibile liquido o gassoso (solo combustibile solido o energia elettrica).	V	F	
14	Le autorimesse col codice sono classificate anche in base alla superficie del compartimento	V	F	
15	La lunghezza della via di esodo è la distanza che un occupante deve percorrere dal punto in cui si trova fino a: A. un luogo sicuro temporaneo o un luogo sicuro; B. un luogo sicuro temporaneo; C. un luogo sicuro.	A	B	C
16	Nelle RTV del codice, di che tipologia, sono le possibili soluzioni progettuali: A. Sono solo complementare; B. Sono le possibili soluzioni conformi al punto A e C. C. Sono solo soluzioni sostitutive o prescrizioni aggiuntive;	A	B	C
17	Per il calcolo ai fini dell'esodo, la densità di affollamento per gli spazi comuni aperti al pubblico deve essere almeno 0,2 pers/m2 considerando anche eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.	V	F	
18	Le autorimesse possono essere valutate indifferentemente con il D.M. 01.02.1986 o con la R.T.V di cui al 15.05.2020	V	F	
19	Un compartimento si definisce a prova di fumo se: A. è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio da compartimenti comunicanti; B. non contiene materiale combustibile; C. non comunica con altri compartimenti.	A	B	C
20	Nella RTV V7 delle strutture scolastiche vengono fornite indicazioni aggiuntive dal capitolo S,4 del RTO del codice: A. No nessuna indicazione aggiuntiva; B. Si, soltanto in relazione alla valutazione dei rischi; C. Si vengono fornite delle indicazioni specifiche per l'attività;	A	B	C

Firma

.....